

質問書に対する回答

資料名及びページ数	質問内容	回答
桑名市スター21 空調設備保守点検仕様書	近年、空調設備の改修が行われたと思われ ますが、記載のメーカー及び機種で間違 いがないでしょうか。	メーカーは記載の通りです。 機種は、以下の通り一部変更して おります。 ・ 室外機 1 台 FDCRP5604HLXB ・ 大研修室②の室内機 2 台 FDUP1125LXA ・ 研修室①②の室内機 2 台 FDUP905LXA ・ 音楽室の室内機 2 台 FDTP905LXA ※仕様書 1.総合点検（年 2 回）の上から 2 つ目の 空調機 20 馬力の変更
桑名市陽だまりの丘複合施設 「ぽかぽか」 空調設備保守点検業務仕様書	5. 業務の内容 2) 機器保守点検には、エア フィルター清掃 ガスヒートポンプエアコンにおいては、定期交換 部品の取替も含まれるのでしょうか。 また、点検回数は何回ですか。	エアフィルター清掃は含まれます。 ガスヒートポンプエアコンの定期交換部品の取り替 えは、含まれておりません。 点検回数は年 2 回です。
同上	ガスヒートポンプエアコンのメーカー名または、 機種を教えてください。	ダイキン製 GXHDP-450AN (GHP) ダイキン製 GXHDP-560BN (GHP)
多世代共生施設らいむの丘空 調設備保守点検業務仕様書	全熱交換器の点検回数及びフィルター清掃を 実施するのか教えてください。	全熱交換器の点検回数は年 2 回です。 フィルター清掃は実施してください。
同上	8 清掃回数及び時期等 (2) 換気扇 (厨房内 含む) 厨房については、フィルターが設置されて いるのでしょうか。 ストレートシロッコファンの何処が清掃 対象か教えてください。	厨房の換気扇には、グリースフィルターが 設置されています。 ストレートシロッコファンは、吸込口 周辺 (フィルター等) が清掃の 対象です。フィルター清掃は 実施してください。