

消防設備等点検仕様書

1、設置場所

- 山崎乳児保育所（乳児棟・幼児棟） 桑名市江場 111-5

2、業務内容

- 消火器点検、外観・機能点検 17本
- 点検報告書作成 1式
- 自動火災報知機点検
- 火災通報装置点検

3、委託期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

4、問い合わせ

桑名市社会福祉協議会 総務企画課 (0594-22-8311)

5、その他

- 消防法に規定する点検を行うこと
- 点検完了の都度、報告書を提出すること
- 不時の事故、故障により市の要請があれば直ちに技術員を派遣して修理、調整を行わなければならない。
- 点検は、年2回行い、外観機能点検1回、総合点検1回とする。

外観機能点検 《年一回》	山崎乳児保育所《乳児》 " 《幼児》	自動火災報知器 自動火災報知器	1式 1式
-----------------	-----------------------	--------------------	----------

外観機能総合点検 《年一回》	山崎乳児保育所《乳児》 " 《幼児》	自動火災報知器 自動火災報知器	1式 1式
-------------------	-----------------------	--------------------	----------

(詳細内容)

・山崎乳児保育所 (乳児棟・幼児棟)

	品名仕様	数量
消火器具	粉末小型消火器	17
自動火災報知設備等	差動式スポット感知器	11
	定温式スポット式感知器	6
	煙式 スポット型 光電式 (非蓄積)	1
	ベル、押ボタン、表示灯	2
	外部信号	1
	火災盤 (5窓まで)	1
	火災通報装置	1